

ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 12.000 BTU

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπου inverter
- Τάση λειτουργίας 230V, 50HZ
- Ενεργειακή κλάση ψύξης A++
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+
- Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας ≤ 62 dB
- Ψυκτικό υγρό R410A

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για δύο έτη (2) τουλάχιστον. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

3. ΣΥΝΟΛΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το κείμενιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση (πχ βύση χάλκινος σωλήνας, ταινίες, αρμολέξ, στριφώνια και οι .συνδέσεις με καλώδια και κανάλια για την παροχή του ρεύματος όπου χρειασθεί), θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσπαση μεταξόν των δύο μονάδων (εσωτερική -εξωτερική δεν θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων). Σε περίπτωση που η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) μέτρα, το κόστος των υλικών θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος των υλικών πάνω από τα τέσσερα (4) μέτρα, ανά μονάδα μέτρου.



Δεοντίνη Ιωάννα
Μητ. Ιατρ. Οργάνων