

Χαϊδάρη 29-03-2021

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  
**A/C (ΔΙΑΠΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ)**

**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 9.000BTU**

**1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Τύπου inverter
- Τάση λειτουργίας 230V, 50HZ
- Ενεργειακή κλάση ψύξης A++
- Βαθμός απόδοσης SEER μεγαλύτερο ή ίσο  $\geq 8,1$
- Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερο ή ίσο  $\leq 57$  dB

**2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για τουλάχιστον **δύο έτη (2)** για όλα τα εξαρτήματα καθώς και πέντε (5) χρόνια επιπλέον για τον συμπιεστή. Επίσης θα παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο. Θα κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.

**3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

Το κλιματιστικό θα συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

**4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση (πχ βάση, χάλκινος σωλήνας, ταινίες, αρμαφλέξ και στριφώνια και οι συνδέσεις με καλώδια και κανάλια την παροχή του ρεύματος όπου χρειαστεί), θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων (εσωτερική -εξωτερική) δεν θα είναι μεγαλύτερη των τριών μέτρων. Σε περίπτωση που η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τρία (3) μέτρα, το κόστος των υλικών θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. Στην προσφορά θα αναφέρεται το κόστος των υλικών πάνω από τρία (3) μέτρα, ανά μονάδα μέτρου. Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι να αποξηλώσει τα παλαιά κλιματιστικά που χρήζουν αντικατάστασης και να τα μεταφέρει εντός του Νοσοκομείου.

Κουδουνάς Παντελής  
Μηχ. Ιατρ. Οργάνων M.Sc