

Προμήθεια πυροσβεστήρων για την αντικατάσταση υπαρχόντων λόγω παλαιότητας (ακατάλληλοι – έχουν παρέλθει τα 20 έτη από την κατασκευή τους).

Οι καινούριοι πυροσβεστήρες να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005 και την τροποποίηση της Υ.Α. 17230/671/2005, να φέρουν S/N (σειριακό αριθμό), την ημερομηνία κατασκευής και να τηρούν το πρότυπο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ 52/Β/2005.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πυροσβεστήρας Φορητός Ρα 6Kg Ξηράς Σκόνης με δοχείο και κλείστρο ορειχάλκινο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου (με βάση)	40